

Bemærkninger fra Forsikring & Pension vedrørende Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Kap. 1.6 side 11

I tredje linje mangler til foran fredsstillende

Kap. 3.3 side 34

Ingen krav til brandmodstandsevnen for de dele af tagkonstruktionen, som kun skal bære sig selv og naturlasten.

Det er problematisk, at dele af tagkonstruktionen kan medvirke til brandens udbredelse, fordi der ikke er krav til brandmodstandsevnen. Her tænkes på risiko for nedfald med efterfølgende brandsmitte, progressiv kollaps samt farer for redningsberedskabet.

Kap. 4 side 39

På side 7 er tilføjet rumslukningsanlæg under aktive brandsikringstiltag. Rumslukningsanlæg bør også med på listen med start side 11 samt beskrives på side 39.

Kap. 4.1.5 side 40/41

For taglemme og lignende åbninger skal der sikres mod utilsigtet åbning ved strømsvigt, så der ikke kommer nedbørsskader i bygningen.

Kap. 4.1.5 side 41

Ved automatisk åbning for erstatningsluft, bør der tages hensyn til indbrudssikringen. Hvis eksempelvis porte åbnes automatisk for erstatningsluft, er der fri adgang for tyveri.

Kap. 5,1 side 48

Der stilles ikke krav til reaktionen på brand egenskaberne for døre, for vinduesrammer og karme.

Døre, vinduesrammer og karme bør indgå i de 20 % (se Kap. 5.1 og 5.2 side 49/50)

Kap. 5.1 og 5.2 side 49/50

Lempelse på indvendige overflader. 20% af overfladerne på loft og vægge må være beklædning af klasse K₁ 10D-s2,d2 (klasse 2). Det forudsættes at de 20% er jævnt fordelt.

Døre, vinduesrammer og karme (kap. 5.1, side 48) skal indgå i de 20%.

22.11.2010

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91
Fax 41 91 91 92
fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk

Ivan Langmach Jacobsen
Konsulent
Dir. 41 91 91 42
ilj@forsikringogpension.dk

Vores ref. ILJ
Sagsnr. GES-2010-00356
DokID 280287

Tabel 5.3 side 51/52

Branchen er nervøs for det ventilerede hulrum og skorstenseffekten. Derfor bør regnskærm og ophængningssystem ikke være ringere end klasse B-s1,d0. Samtidig bør der anvendes brandstop.

Kap. 7.4.2 side 66

Der åbnes for brugen af isoleringsmaterialer der ikke opfylder kravene til klasse D-s2,d2, hvis det anvendes til udvendig isolering på letbeton, beton eller murværk og afsluttes med et pudssystem.

Vi mener dog det kan accepteres, så længe der "kun" er tale om småhuse, rækkehuse og lign. og med de kriterier som er oplyst.

Kap. 7.6.3 side 71 midt på

Brandspredning i tagudhæng er nævnt 2 gange.

Kap. 8.1 Side 75

For stalde i flere etager, bør der være en henvisning til brandteknisk dimensionering.

Kap. 8.3.2 side 83

Ingen krav til brandmodstandsevnen for ikke-bærende tag.

Der bør som minimum stilles krav om en brandmodstandsevne svarende til den forventede rømningstid for staldens dyrearter.

Med venlig hilsen

Ivan Langmach Jacobsen

Forsikring & Pension

Vores ref. ILJ

Sagsnr. GES-2010-00356

DokID 280287