

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon 7221 8800
Fax 7262 6790
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

Skabelon til høringsvar

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2015 (BR15)

Afsender:

Forsikring & Pension, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup

Marlene Lisa Eriksen

Mail: mle@forsikringogpension.dk

Tlf. 41 91 91 48

Generelle bemærkninger:

Forsikring & Pension har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15):

Forsikring & Pension ser positivt på, at der indsættes et nyt stk. 4 i bilag 1, kap. 3.1, der fritager fritliggende enfamiliehuse, der alene anvendes til boligformål, for kravene om direkte adgang fra det fri og regulering af niveauforskelle i adgangsarealet i det fri.

Med klimaforandringerne og de deraf ændrede, vådere vejrforhold, som Danmark oplever, er det vigtigt, at vores ejendomme er bygget til at kunne modstå disse begivenheder. Det ekstreme nedbør er blevet mere ekstremt siden 1950 og havniveauet stiger hurtigere.¹ Danmark oplever derfor langt flere skader og større omkostninger ved

¹ Se blandt andet Naturstyrelsens [Analyse af IPCC delrapport 2, Effekter, klimatilpasning og sårbarhed – med særligt fokus på Danmark](#).

oversvømmelser end tidligere. Med et krav om direkte adgang og regulering af niveauforskelle i adgangsarealet, er der direkte adgang for overfladevandet, der ved selv mindre hændelser kan oversvømme og ødelægge hele bygninger.

Det er glædeligt, at der nu er dæmmet op for problemet. Forsikring & Pension ser dog gerne at man går skridtet videre og helt fjerne kravet om direkte adgang og udligning af niveauforskel, samt genindfører kravet om, at gulvniveau skal ligge 20 cm. højere end terræn. På den måde fremtidssikre vi vores byggeri til at modstå skybrud og stormflodshændelser uden større oversvømmelses- og fugtskader. Nem adgang for gangbesværede kan stadig sikres med andre løsninger, f.eks. rampe.

Med venlig hilsen

Marlene Lisa Eriksen